

校正証明書

試験実施日 2024 年 11 月 8 日 (金)

室温 18.1 °C 湿度 69 %

名称	直流高電圧プローブ	形式	P2000
製造者	HIOKI	製造番号	241031574
製造年月	2024年	校正有効期限	2025年11月
定格	1.95kVA		

所有者	つくば電気管理事務所												
住所	茨城県つくば市臼井2023												
校正項目	電圧												
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。												
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)：温湿度管理 クラスC級を参考とし 温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 湿度35%～75% とする。 <table border="1"><thead><tr><th>環境標準器</th><th>名称</th><th>型式</th><th>製造番号</th><th>校正有効期限</th></tr></thead><tbody><tr><td>温湿度計</td><td>A-230-W</td><td>23A060</td><td>2028年3月</td></tr></tbody></table>				環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限	温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月
環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限									
温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月										
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室												
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。												

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを
証明します。


つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



トレーサビリティ体系図

試験実施日 2024 年 11 月 8 日 (金)

室温 18.1 °C 湿度 69 %



校正試験成績書

試験実施日 2024 年 11 月 8 日 (金)

室温 18.1 °C 湿度 69 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	直流高電圧プローブ	形式	P2000
製造者	HIOKI	製造番号	241031574
製造年月	2024年	校正 有効期限	2025年11月
定格	1.95kVA		

1. 2次側出力電圧(比1:10)

1次側入力電圧	2次側出力電圧	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	出力電圧測定値	判定(良/不良)
1.000 kV	100 V	95	V 105	V 100.2	V 良
1.500 kV	150 V	142.5	V 157.5	V 150.1	V 良
2.000 kV	200 V	190	V 210	V 200.0	V 良

出力確度 : ±5% output

2. 動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
機能点検	良	
外観	良	

3. 校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2025年3月
交直両用デジタル高電圧計	DHM-20A/M	17062888	2025年3月

つくば電気管理事務所

