

校正証明書

試験実施日 2025 年 8 月 20 日 (水)

室温 26.9 °C 湿度 59 %

名称	クランプ電流計	形式	MODEL2433R
製造者	共立電気	製造番号	8336773
製造年月	2020	-	-
定格	0~400A		

依頼者	篠山電気管理事務所			
住所	茨城県結城郡八千代町東落田293-2			
校正項目	電流			
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。			
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)温湿度管理 電気標準室の環境条件クラスC級 温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 湿度35%~75%			
	環境標準器	名称	型式	製造番号
	温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室			
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。			

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを
証明します。


つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2028



トレーサビリティ体系図

試験実施日 2025 年 8 月 20 日 (水)

室温 26.9 °C 湿度 59 %



上記の通りトレーサビリティを証明致します。

つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



校正試験成績書

試験実施日 2025 年 8 月 20 日（水）

室温 26.9 °C 湿度 59 %

試驗實施者 鈴木 研志

名称	クランプ電流計	形式	MODEL2433R
製造者	共立電気	製造番号	8336773
製造年月	2020	-	-
定格	0~400A		

1. 電流計

精度：0～100A ±1%rdg±5dgt(50/60Hz) TはCTターン数

- ・TはCTターン数

100~300A ±1%rdg±5dgt(50/60Hz)

300~400A +2%ordg(50/60Hz)

2. 動作、各機能検査

動作・音・機能検査	判定(良/不良)	備考
検査項目		
機能点検	良	
電池	良	
外観	良	

3. 校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2026年3月
AC/DCカレントセンサ	CT6863	90720430	2026年3月



つくば電気管理事務所

MODEL2433R